

Kemian ja fysiikan varasto

FYLJK 25.04.2019 § 10 Lyseon peruskunnostuksessa v. 2011 kemian ja fysiikan varastoon ei koskettu, eli sitä ei kunnostettu lainkaan. Laboratorioluokan osalta tapahtui suunnitteluvirhe, eli vetokaapista ei ole lainkaan putkitusta ulos ja sisään.

Jotta lyseon kemian tunneilla voidaan demonstroida, varasto pitää kalustaa uudelleen ja vähintään yksi vetokaappi pitää saada toimivaksi.

Lukion rehtori: Johtokunta esittää Forssan kaupungin vuoden 2020 investointiohjelmaan 15 000 euron määrärahaa varaston saattamiseksi toimintakuntoon.

Päätös: Johtokunta hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.